



ДВЕНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПРИКАЗ

07 мая 2018 года

№ 42-ОД

Саратов

О мерах пожарной безопасности в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде

В целях обеспечения пожарной безопасности, руководствуясь пунктом 3 статьи 33.9 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде (Приложение №1).

2. Администратору суда, а в случае его отсутствия начальнику отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации:

- до 01 июня 2018 года довести до судей и работников аппарата суда требования Инструкции о мерах пожарной безопасности в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде и организовать их выполнение;

- до 01 июня 2018 года привести в соответствие систему пожарной безопасности арбитражного суда с учетом требований, изложенных в пунктах 2.1, 2.2 Инструкции с последующим систематическим их выполнением.

- до 01 июня 2018 года изготовить и вывесить в каждом кабинете на видном месте таблички с указанием ответственных за пожарную безопасность помещений, номер телефона для вызова пожарной службы; поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара.

- проводить противопожарный инструктаж индивидуально со всеми

принимаемыми на работу сотрудниками в день их поступления по программе вводного инструктажа.

3. Начальнику отдела государственной службы и кадров обеспечить систематическое представление администратору суда, а в случае его отсутствия начальнику отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации сведений о кадровом движении судей и работников аппарата суда.

4. Возложить на начальника отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации, а при его отсутствии на лицо его замещающее, обязанности ответственного за пожарную безопасность в помещениях здания Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в целом.

5. Создать комиссию по проверке соблюдения мер пожарной безопасности в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в следующем составе:

Председатель комиссии:

Каплин С.Ю. - заместитель председателя суда.

Члены комиссии:

администратор суда;

начальник отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации;

ведущий консультант отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации.

6. Проверки осуществлять два раза в год (по итогам отчетного периода - полугодие, год).

В ходе проверок выяснять соответствие мер противопожарной безопасности требованиям, установленным утвержденной Инструкцией.

Аналитическую справку по результатам проверки представлять председателю суда для принятия мер по дальнейшему совершенствованию работы в данном направлении.

7. Утвердить Инструкцию, определяющую действия дежурного персонала Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (Приложение № 2).

8. Утвердить План действий работников Двенадцатого арбитражного апелляционного суда при возникновении пожара (Приложение № 3).

9. Начальнику отдела материально-технического обеспечения и

эксплуатации до 01 июня 2018 года провести дополнительный противопожарный инструктаж и изучение Инструкции, определяющей действия дежурного персонала Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей и Плана действий работников Двенадцатого арбитражного апелляционного суда при возникновении пожара.

10. Начальнику отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации обеспечить сотрудников дежурного наряда охраны, судебных приставов по ОУПДС копиями настоящего приказа, Инструкции, определяющей действия дежурного персонала Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей и Плана действий работников Двенадцатого арбитражного апелляционного суда при возникновении пожара.

11. Финансово-экономическому отделу обеспечить финансирование выполнения организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

12. Отделу государственной службы и кадров ознакомить с настоящим приказом судей и работников аппарата суда в срок до 25 мая 2018 года, а в отношении временно отсутствующих судей и работников аппарата суда в течение трех рабочих дней с момента выхода на работу.

13. Признать утратившим силу приказ Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2012 № 46-ОВ «О мерах пожарной безопасности в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде».

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Каплина С.Ю.

**Председатель Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда**

С.Ю. Шараев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда
от 07 мая 2018 года № 42-ОД

Инструкция
о мерах пожарной безопасности
в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает меры по обеспечению пожарной безопасности в арендованных помещениях занимаемых Двенадцатым арбитражным апелляционным судом (далее – арбитражный суд).

1.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях арбитражного суда (далее - Инструкция), является обязательной для исполнения всеми судьями и работниками аппарата арбитражного суда.

1.3. Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

1.4. Все судьи и работники аппарата суда должны два раза в год проходить инструктаж по мерам пожарной безопасности, проводимый администратором суда, а в случае его отсутствия начальником отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации.

1.5. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации несут руководители структурных подразделений арбитражного суда и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (далее - ответственные за обеспечение пожарной безопасности) приказом председателя арбитражного суда.

1.6. Ответственность за контроль технического состояния противопожарных систем возлагается на отдел эксплуатации и материально-технического обеспечения арбитражного суда.

1.7. При проведении в зданиях мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, лица, ответственные за их проведение, должны обеспечить соблюдение настоящей Инструкции.

1.8. Руководители структурных подразделений арбитражного суда, ответственные за обеспечение пожарной безопасности обеспечивают проведение периодических осмотров всех служебных помещений, занимаемых соответствующим подразделением, с целью осуществления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности и содействуют своевременному выполнению норм и правил пожарной безопасности, предписаний, постановлений и других требований государственных инспекторов по пожарному надзору, предложений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности арбитражного суда.

1.9. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и последствий несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка для судей, Служебным распорядком, Правилами внутреннего трудового распорядка.

1.10. К данной Инструкции прилагаются:

- списки руководителей арбитражного суда, администратора суда (или лиц, исполняющих обязанности на период их отсутствия), руководителей структурных подразделений арбитражного суда, размещенных в административном здании арбитражного суда, с указанием домашних адресов и телефонов для оповещения их при чрезвычайных ситуациях (приложение 1);

- списки судей и работников аппарата арбитражного суда, ответственных за пожарную безопасность (утверждаются отдельным приказом председателя суда);

- списки с номерами телефонов оперативно - дежурной службы вневедомственной охраны, дежурной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности суда, ближайшего отделения милиции и телефоны других необходимых организаций и аварийных служб (приложение 2).

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

2.1. Выполнение требований пожарной безопасности в помещениях арбитражного суда обеспечивается:

- изданием ежегодного приказа председателя арбитражного суда о противопожарном режиме;

- изданием по мере необходимости приказа председателя арбитражного суда о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности здания арбитражного суда в целом и отдельных служебных помещений;

- изданием Инструкции о мерах пожарной безопасности в арбитражном суде;

- наличием плана действий в случае возникновения пожара;

- наличием поэтажных планов эвакуации;

- изданием Инструкции для дежурного персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;

- наличием ежегодного плана проведения тренировок (не менее двух раз в год) по эвакуации людей в случае возникновения пожара и справок о проведении данных тренировок;

- наличием плана противопожарных мероприятий, составляемого на календарный год;

- наличием журнала регистрации противопожарного инструктажа;

- наличием журнала первичных средств пожаротушения;

- наличием акта визуального осмотра (не менее одного раза в год) наружных пожарных лестниц;

- наличием огнетушителей и своевременностью их проверки и перезарядки 1 раз в 5 лет с момента выпуска (согласно паспорту);

- наличием и техническим обслуживанием автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с ежегодной проверкой на

работоспособность с составлением акта;

- наличием знаков пожарной безопасности и указателей путей направлений эвакуации;

- наличием и оборудованием рабочих мест дежурного персонала;

- отсутствием глухих решеток на окнах;

- содержанием территории, прилегающей к зданию арбитражного суда;

- наличием ежегодного графика проверки состояния электрохозяйства;

2.2. На каждом этаже арбитражного суда, на видном месте должны быть:

- вывешены таблички с указанием номера телефона пожарной команды, памятка действий при возникновении пожара и меры по его предотвращению;

- на видных местах вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре, инструкция, определяющая действия судей и работников аппарата суда по обеспечению безопасной и быстрой их эвакуации, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех лиц, задействованных для эвакуации.

Все судьи и работники аппарата суда, должны быть ознакомлены администратором суда, а в случае его отсутствия начальником отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации с планом эвакуации и инструкцией по эвакуации.

2.3. После окончания рабочего дня судьи и работники аппарата суда, ответственные в кабинетах за пожарную безопасность обязаны:

- произвести уборку рабочего места;

- убедиться в том, что все электроприборы обесточены (штепсельные вилки вынуты из электророзеток), окна и форточки плотно закрыты, проходы и пространство перед выходами из помещений свободны, электроосвещение отключено, входные двери закрыты на ключ;

Если при осмотре помещений будут выявлены нарушения настоящей Инструкции, то судьи и работники аппарата суда обязаны незамедлительно принять меры по их устранению.

С целью предотвращения возникновения пожаров от пожароопасных факторов электрического тока (искрение, нагрев токоведущих частей, образование дугового разряда и т.п.) судьи и работники аппарата суда обязаны неукоснительно соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструкции по эксплуатации электроприборов.

3. Содержание объектов.

3.1. Дороги, проезды и подъезды к зданию, где расположен арбитражный суд, к наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, а зимой - очищенными от снега и льда. Территории, прилегающие к зданию, необходимо постоянно содержать в чистоте и систематически очищать от мусора, тары и других сгораемых материалов. Сгораемые отходы должны собираться на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики и регулярно вывозиться.

3.2. Противопожарные системы (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение) должны быть всегда в исправном состоянии.

3.3. При реконструкции зданий и перепланировке помещений, при изменении их функционального назначения должны соблюдаться противопожарные требования действующих СНиПов.

3.4. Наружные пожарные лестницы должны содержаться в исправном состоянии и ежегодно проверяться администратором суда (а в случае его отсутствия начальником отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации) на соответствие требованиям нормативно-технических документов по вопросам пожарной безопасности.

3.5. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.6. Коридоры и тамбуры должны быть свободны, на них не должны размещаться предметы, препятствующие передвижению людей.

3.7. Световые указатели «Выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

3.8. Внутри служебных кабинетов должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица, ответственного за противопожарное состояние кабинета и номеров телефонов службы охраны.

3.8.1. При эксплуатации зданий и помещений запрещается:

- производить электросварочные и другие пожароопасные работы без оформления соответствующего разрешения;
- оставлять без присмотра включенные в электросеть компьютеры, телевизоры, пишущие машинки, копировально-множительную технику и другое электрооборудование;
- проводить уборку служебных помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- хранить и применять в помещениях суда легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, взрывчатые вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения оборудования, мебели и др.;
- оставлять открытыми двери технических помещений, электрощитовых и вентиляционных камер;
- снимать предусмотренные проектом двери в вестибюлях и холлах, коридорах, тамбурах и на лестничных клетках;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков в помещениях и на лестничных клетках, а также использовать обычное стекло вместо армированного при остеклении;
- фиксировать в открытом положении самозакрывающиеся двери на лестничных клетках, в коридорах, холлах и тамбурах;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери эвакуационных выходов, проходы, коридоры, тамбуры и лестницы;
- пользоваться поврежденными электроустановками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники без колпаков (рассеивателей), предусмотренных их конструкцией;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- использовать пожарные насосы и рукава пожарных кранов для хозяйственных нужд;

- допускать хранение в служебных помещениях баллонов со сжатым газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- допускать хранение документов и других сгораемых материалов на радиаторах отопления, подоконниках и других пожароопасных местах.

3.8.2. В целях предупреждения пожаров (возгораний) в помещениях Двенадцатого арбитражного апелляционного суда и в здании в целом, создания безопасных условий для эвакуации людей запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем в рабочих кабинетах, туалетах, коридорах, на лестницах, у центрального входа в здание арбитражного суда, бросать на пол, в урны и мусоросборники, не погашенные сигареты и спички;

- пользоваться нагревательными электроприборами для отопления помещений, приготовления и разогрева пищи вне специально отведённых мест и помещений;

- пользоваться электроприборами, потребляемая мощность которых превышает допустимую потребляемую мощность электросети (электрочайники, электрообогреватели и т.п.), а также включать в электросеть одновременно несколько электроприборов, суммарная потребляемая мощность которых превышает допустимую;

- оставлять без присмотра и по окончании рабочего дня любые электроприборы и устройства, находящиеся под напряжением;

- подключать электроприборы без стандартных штепсельных подключающих устройств;

- пользоваться неисправными электровыключателями, электророзетками и штепсельными вилками (с разбитыми корпусами, обгоревшими и закопченными контактами, с надёжно незакреплёнными искрящими и нагревающимися в месте контакта проводами, светильниками без колпаков), подключать к электросети неисправные электроприборы;

- производить монтаж и перемонтаж электросетей без соблюдения требований «Правил устройства электроустановок». Использовать для защиты электросети некалиброванные плавкие вставки или автовыключатели, ток срабатывания которых превышает максимально допустимое значение для электросети. Все работы должны выполняться специалистами, имеющими допуск к работе с устройствами, находящимися под напряжением;

- подключать к электросети неисправные электроприборы;

- загромождать мебелью, материалами и оборудованием пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли, тамбуры эвакуационных выходов из здания), доступ к первичным средствам пожаротушения, электрораспределительным щитам и отключающим устройствам;

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по назначению.

4. Первичные средства пожаротушения.

4.1. Судьи и работники аппарата суда должны знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила их применения, обучаться приемам пользования средствами пожаротушения.

4.2. Средства пожаротушения и противопожарной автоматики должны соответствовать срокам годности и техническим условиям эксплуатации, постоянно содержаться в исправном состоянии и в полной готовности к действию при обнаружении пожара и к его ликвидации.

4.3. Пожарные шкафы, в которых размещаются первичные средства пожаротушения (пожарный запорный кран с соединительной головкой, пожарный напорный рукав с присоединенным к нему пожарным стволом, огнетушители), должны иметь приспособления для опломбирования.

4.4. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов, на высоте от пола не более 1,5 м.

Огнетушители подлежат содержанию в исправном состоянии, периодическому осмотру, проверке и своевременному перезарядке.

4.5. Требования к выбору, размещению и техническому обслуживанию огнетушителей изложены в нормах пожарной безопасности (НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации).

5. Действия судей и работников аппарата суда при пожаре.

5.1. При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.), каждый человек обязан немедленно:

- сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо сообщить точный адрес здания, полное наименование организации, место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того, следует назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре);

- оповестить о пожаре или его признаках людей, находящихся поблизости, и принять необходимые меры для эвакуации всех людей из здания (из опасной зоны), тушения пожара при помощи первичных средств пожаротушения и по обеспечению сохранности материальных ценностей.

При эвакуации людей необходимо использовать ближайшие лестничные клетки согласно схемам-планам эвакуации.

Во время пожара не следует открывать окна, разбивать стекла, а покидая помещение необходимо закрывать за собой все двери и окна.

При появлении опасных факторов пожара (дым, потеря видимости, высокая температура, токсичные пары горения) следует немедленно эвакуироваться в безопасную зону. При возможности сообщить о пожаре руководству арбитражного суда, администратору суда, а в случае его отсутствия начальнику отдела материально-технического обеспечения и эксплуатации, дежурному наряду вневедомственной охраны и судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности суда и всем людям, находящимся в здании.

5.2. Руководитель структурного подразделения арбитражного суда и ответственный за обеспечение пожарной безопасности, находящиеся на месте пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 01; .
- организовать эвакуацию людей и ценностей, используя все имеющиеся силы и средства;
- при необходимости обеспечить отключение электроэнергии, выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по тушению пожара.
- при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные службы города;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, знающее планировку помещений, расположение подъездных путей и водосточников;
- доложить о пожаре вышестоящему руководству.
- руководить тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

6. Обязанности ответственного за противопожарное состояние помещения.

6.1. Ответственный за противопожарное состояние помещения обязан:

- следить за соблюдением в помещении арбитражного суда судьями и работниками аппарата суда требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации и настоящей Инструкции;
- не допускать курения в неустановленных местах;
- требовать от судей и работников аппарата суда своевременной уборки рабочих мест от горючих материалов и отключения электроприборов от сети по окончании рабочего дня;
- следить за сохранностью и исправностью закрепленных первичных средств пожаротушения;
- информировать руководство арбитражного суда о нарушениях мер пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.

7. Порядок пользования первичными средствами пожаротушения.

7.1. При использовании огнетушителя ОУ-3 следует:

- направить раструб, удерживая чеку за рукоятку, в очаг горения, выдернуть чеку, открыть запорно-пусковое устройство, направить поток углекислоты на очаг горения;
- соблюдать меры безопасности (не браться за раструб голыми руками, так как его температура достигает минус 80 градусов);
- огнетушитель не переворачивать и не держать горизонтально.

7.2. При использовании огнетушителя ОП-3 следует:

- поднести к месту пожара, выдернуть чеку и нажать на рычаг;
- взять ствол, нажать на рукоятку, направить струю на очаг пожара и тушить пламя с расстояния не более 3 метров.